



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [sevkav@gosnadzor.ru](mailto:sevkav@gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о регистрации электролаборатории  
Регистрационный №1482/27 от «21» декабря 2017 г.**

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что **передвижная** электролаборатория **НАО «Центр «Омега»**, 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бульвар Надежд, д.18, тел.: 8 (8622) 268-12-23, 8 (8622) 268-03-69, допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением **до и выше 1000 Вольт**.

**Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:**

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока)
2. Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
3. Измерение сопротивления изоляции.
4. Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль»).
5. Испытание устройств защитного отключения.
6. Испытание автоматических выключателей.
7. Испытание силовых трансформаторов до 1600 кВА, до 10 кВ.
8. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ (в т.ч. КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена).
9. Испытание воздушных линий электропередач до 10 кВ.
10. Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ.
11. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ.
12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ.
13. Испытание масляных выключателей до 10 кВ.
14. Испытание вакуумных выключателей до 10 кВ.
15. Испытание элегазовых выключателей до 10 кВ.
16. Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ.
17. Испытание вентильных разрядников и ОПН до 10 кВ.
18. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки.
19. Определение мест повреждения кабельных линий до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола №1482/27 от « 21 » декабря 2017 года, заседания комиссии, назначенной приказом руководителя Управления № 448-П от 07.04.2016 г.

Свидетельство о регистрации может быть аннулировано в случае обнаружения нарушений требований Норм, Правил, вида разрешённых работ.

Срок действия Свидетельства установлен до « 21 » декабря 2020 года.

Руководитель



Т. Д. Пан